

- בלמים -

מפקדת מחלקת	פיקוד התגוננות	העורף
ענף	הנדסה	אובלוסייה ומיגון
טל :		08-9783080
פקסי :		08-9783052
ד.צ		02673
סימבול :		2350
תאריך :		26/5/99




לכבוד
חבי ניגא בע"מ
רחי לחי 28 בני ברק
פקס : 03-5706268

הנדון : שימוש בלוחות חיפוי במקלטים ומרחבים סוגניים

- בהמשך לפנייתכם אלינו בנושא אישור לוחות מתוצרת "DUROPAL SOLID" ו-"CORIAN" כחיפוי קירות וכמשטחי עבודה, ברצוני להבהיר שאין סניעה מינונית לשימוש בכל לוח גמיש העשוי חומרים פלסטיים או על בסיס שרפים (כדוגמת הלוחות הנ"ל) לחיפוי קירות או משטחי עבודה על פי התנאים המפורטים להלן.
- חיפוי קיר יתבצע תוך חיבור השלד התומך (הפירוול) לתקרה ולרצפה בלבד תוך ביצוע רווח הפרדה של 10 מ"מ לפחות בין השלד לקיר הבטון של המקלט או המרחב המוגן.
- אין הנבלות בנושא הרכבת משטחי עבודה, למעט סוג החומר כמפורט בסעיף 1.
- מכתב זה מתייחס לחיבת המינוני בלבד. שיטת הביצוע וסוג החיפוי יענה לדרישות התקנים הרלוונטיים לרבות נושא העמידות בפני אש.
- אין פיקוד העורף מאשר חומרים ספציפיים בנושא זה מאחר ואין תקן מחייב לחומרים אלו.

בברכה,


 ארו / חנינה, סרן
 רמ"ד מו"פ